Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

NO. 2523/12 Date 18/09/2026

It is certified that the existing building **Rays Culture Public School** (name of the Building or premises) at **Khatta no. 00115, Khasra no. 145, Village Raipur, Tehsil Nakur, Sarsawa, Distt. Saharanpur** (address) is having block (s) floor (s) as per details below:

Detail of block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of floor(s) in the Block	Ground + 1st Floors	-	-	–	–	–

The building is owned/occupied by **Rays Culture Public School** have complied with the building safety requirements in accordance with National building code Rules, and verified by the officers concerned of Assistant Engineer, Construction Division-3, Public Work Department, Saharanpur on 10.09.2026 in the presence of **Sh. Vineet Tomer, Manager, Rays Culture Public School at Village Raipur, Tehsil Nakur, Sarsawa, Distt. Saharanpur** and that the Building / premises is fit for occupancy for running school with effect from 10.09.2026 for a period of five years in accordance with rule and subject to compliance of the Specific conditions as appended.

1. All NBC conditions are follow by the institution.
2. In the period of this certificate all NBC safetypoints are follow by institution.
3. This period if any problem due to NBC the institution are responsible all situtations.
4. This period if any problem the institution management are apply re-inspection.

Issued on 10.09.2026 at Saharanpur by C.D-3., P.W.D. Saharanpur

Er. Ramesh Kumar
Assistant Engineer
C.D-3., P.W.D. Saharanpur
10/9/2026

Manager
Rays Culture Public School
VPO Raipur Near Sarsawa

Rays Culture Public School
Principal
V.P.O.-Raipur, Near-Sarsawa (SHE)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेज कल्चर पब्लिक स्कूल ग्राम सरसावा–रायपुर–अपलाना मार्ग, किमी0 6, ग्राम रायपुर, सरसावा, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 10–09–2026 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सामान्य एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड–2005, 2016 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक– चैकलिस्ट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0
सहारनपुर
10/9/2026

Manager
Rays Culture Public School
VPO Raipur Near Sarsawa (SRE)

Rays Culture Public School
Principal
VPO Raipur, Near Sarsawa (SRE)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) माध्यमिक विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

रेज कल्चर पब्लिक स्कूल

ग्राम सरसावा–रायपुर–अपलाना मार्ग, किमी0 6, ग्राम रायपुर, सरसावा, सहारनपुर

क्र0 सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ
4	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी0) है?	नहीं
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है अथवा नहीं?	नही
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है?	नही
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नही
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?.	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 4.5 मी0 एवं ऊंचाई 4.5 मी0 है?	नही
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	नही
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौडाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौडाई न्यूनतम 1200 मिमी0, ट्रेड 210 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ

Manager
Culture Public School
nawa (SRE)

Culture Public School

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) माध्यमिक विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

रेज कल्चर पब्लिक स्कूल

ग्राम सरसावा–रायपुर–अपलाना मार्ग, किमी0 6, ग्राम रायपुर, सरसावा, सहारनपुर

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन मे स्थित है?	नही
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नही
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नही किया गया?	नही
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नही
25	क्या 5 वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं ।	हाँ

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3, [illegible]
सहारनपुर
10/8/2026

Manager
Rays Culture Public School
VPO Raipur Near Sarsawa (SRE)

Rays Culture Public School
Principal
VPO-Raipur, Near-Sarsawa (SRE.)